

Закључак/Conclusion

Бр./N^o 51020/3

Корисник: „SINTERMETAL-EC“ d.o.o.
Client: Beograd, Braće Jerković 72b

Произвођач: „SINTERMETAL-EC“ d.o.o.
Manufacturer: Beograd, Braće Jerković 72b

Испитани производ: IZOLOVANE REDNE STEZALJKE
Testing product: Tip: 1 x 35/1 x 35
Stezna sposobnost: 1 x (16-25-35)/1 x (16-25-35) mm²
Stezanje: Papučica/Papučica
Kodna oznaka: RS 35/1-4
Zapaljivost: Samogasivo

Прописи: EN 60947-7-1/2002
Requirements: IEC 60947-7-1/2002

Узорковао: Korisnik i ispitivač
Sampled by:

Резултати: Ispitane izolovane stezaljke **ODGOVARAJU** propisima i
Testing result: nameni.

Напомена: Закључак се издаје на основу извештаја о испитивању бр. 410068-L
Note: This conclusion is issued on the basis of Test Report N^o

Београд,
Belgrade,

10.03.2010.



Директор Центра
Department Manager

Srđan Milosavljević
Срђан Милосављевић, дипл.инж.