

Електротехнички институт "Никола Тесла", Београд
Electrical Engineering Institute "Nikola Tesla", Belgrade
Центар "Електромерења"
Electrical Measurements Department

Закључак/Conclusion

Бр./№ 51020/1

Корисник:
Client:

„SINTERMETAL-EC“ d.o.o..
Beograd, Braće Jerković 72b

Произвођач:
Manufacturer:

„SINTERMETAL-EC“ d.o.o..
Beograd, Braće Jerković 72b

Испитани производ:
Testing product:

IZOLOVANE REDNE STEZALJKE

Tip: 1 x 35/3 x 10

Stezna sposobnost: 1 x (16-25-35)/3 x (4-6-10) mm²

Stežanje: Papučica/Zavrtanj

Kodna oznaka: RS 35/3-4

Zapaljivost: Samogasivo

Прописи:
Requirements:

EN 60947-7-1/2002
IEC 60947-7-1/2002

Узорковао:
Sampled by:

Korisnik i ispitivač

Резултати:
Testing result:

Ispitane izolovane stezaljkei **ODGOVARAJU** propisima i nameni.

Напомена: Закључак се издаје на основу извештаја о испитивању бр. 410068-L
Note: This conclusion is issued on the basis of Test Report N°

Београд,
Belgrade,



10.03.2010.

Директор Центра
Department Manager

Srđan Milosavljević
Срђан Милосављевић, дипл. инж.