

Електротехнички институт "Никола Тесла", Београд
Electrical Engineering Institute "Nikola Tesla", Belgrade
Центар "Електромерења"
Electrical Measurements Department

Закључак/Conclusion

Бр./№ 51020/7

Корисник:

Client:

„SINTERMETAL-EC“ d.o.o.

Beograd, Braće Jerković 72b

Произвођач:

Manufacturer:

„SINTERMETAL-EC“ d.o.o.

Beograd, Braće Jerković 72b

Испитани производ:

Testing product:

IZOLOVANE REDNE STEZALJKE

Tip: 2 x 35/2 x (2 x 16)

Stezna sposobnost: 2 x (16-25-35)/2 x2 (4-6-10-16) mm²

Stezanje: Zavrtanj/Zavrtanj

Kodna oznaka: RS (RSB) 35/2 x 16

Zapaljivost: Samogasivo

Прописи:

Requirements:

EN 60947-7-1/2002

IEC 60947-7-1/2002

Узорковао:

Sampled by:

Korisnik i ispitivač

Резултати:

Testing result:

Ispitane izolovane stezaljke **ODGOVARAJU** propisima i nameni.

Напомена: Закључак се издаје на основу извештаја о испитивању бр. 410068-L
Note: This conclusion is issued on the basis of Test Report №

Београд,
Belgrade,

10.03.2010.



З. Директор Центра
Department Manager

М. Милошевић
Срђан Милошевић, дипл. инж.