

Закључак/Conclusion

Бр./№ 51248

Корисник: „SINTERMETAL-EC“ d.o.o.
Client: Beograd, Braće Jerković 72b

Произвођач: „SINTERMETAL-EC“ d.o.o.
Manufacturer: Beograd, Braće Jerković 72b

Испитани производ: IZOLOVANE REDNE STEZALJKE
Testing product: Tip: 1 x 35/4 x 16
Stezna sposobnost: 1 x (16-25-35)/4 x (4-6-10-16) mm²
Stezanje: Zavrtanj/Zavrtanj
Kodna oznaka: RS (RSB) 35/4 x 16
Zapaljivost: Samogasivo

Прописи: SRPS N.E4.005 (EN 60947-7-1)
Requirements: SRPS N.E4.007 (EN 90947-7-2)

Узорковао: Корисник и испитивач
Sampled by:

Резултати: Испитана izolovana stezaljka ODGOVARA propisima i
Testing result: nameni.

Напомена: Закључак се издаје на основу извештаја о испитивању бр. 412490-L
Note: This conclusion is issued on the basis of Test Report №

Београд,
Belgrade,

04.10.2012.



За
Директор Центра
Department Manager

М. Милошевић
Срђан Милошевић, дипл. инж.