



Електротехнички институт „Никола Тесла“ Београд

Наказ о испитивању

бр. 50150/2

Наручилац: **СИНТЕРМЕТАЛ**
Београд, Браће Јерковић 726

Испитивани производ: **РЕДНА СТЕЗАЉКА**
Тип: РС 6-10 mm²
Патент бр. _____ 450 V, 110 °C
ТР, РС 6-10/1

Произвођач: **СИНТЕРМЕТАЛ**
Београд, Браће Јерковић 726

Примењени пројиси: **JUS N.E4.005**
JUS N.E4.007

Начин узимања узорака: *узорковао наручилац*

Место испитивања: *Центар “Електромерења”*

Датум испитивања: *октобар 2001.*

Врста испитивања: *Типско испитивање*

Резултат: *Испитивана редна стезаљка (РС) ОДГОВАРА примењеним протисима и намени.*

Напомена: Наказ се издаје на основу извештаја о испитивању
бр. 401266 Института „Никола Тесла“

Београд,

16.10.2001.



Директор:

Раде Драча
мр Раде Драча, дипл. инж.