



Електротехнички институт „Никола Тесла“ Београд

# Налаз о испитивању

бр. 50150/3

Наручилац: **СИНТЕРМЕТАЛ**  
Београд, Браће Јерковић 726

Испитивани производ: **РЕДНА СТЕЗАЉКА**  
Тип: **РС 10-16 mm<sup>2</sup>** **4-16**  
Патент бр. \_\_\_\_\_ **450 V, 110 °C**  
**ТР. - РС4-16/1**

Произвођач: **СИНТЕРМЕТАЛ**  
Београд, Браће Јерковић 726

Примењени пројиси: **JUS N.E4.005**  
**JUS N.E4.007**

Начин узимања узорака: **узорковао наручилац**

Место испитивања: **Центар “Електромерења”**

Датум испитивања: **октобар 2001.**

Врста испитивања: **Типско испитивање**

Резултат: **Испитивана редна стежаљка (РС) ОДГОВАРА примењеним прописима и намени.**

Напомена: **Налаз се издаје на основу извештаја о испитивању бр. 401266 Института „Никола Тесла“**

Београд,

16.10.2001.



Директор: \_\_\_\_\_

*Раде Дрча*  
мр Раде Дрча, дипл. инж.