

*Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Beograd  
Electrical Engineering Institute "Nikola Tesla", Belgrade  
Centar „Elektromerenja“  
Electrical Measurements Department*

## **Zaključak/Conclusion**

**Br./N° 51455**

**Korisnik:** *SINTERMETAL – EC*  
**Client:** *Beograd*  
*Braće Jerkovića 72b*

**Proizvođač:** *SINTERMETAL – EC*  
**Manufacturer:** *Beograd*  
*Braće Jerkovića 72b*

**Ispitani proizvod:** *REDNA MODULARNA STEZALJKA*  
**Testing product:** *Tip: RSD 2,5*  
*Stezna sposobnost: 1,5-2,5-4 mm<sup>2</sup>*

**Propisi:** *SRPS EN 60947-7-1*  
**Requirements:**

**Uzorkovao:** *Korisnik*  
**Sampled by:**

**Rezultati:** *Ispitani proizvod je USAGLAŠEN u pogledu ispitanih*  
**Testing result:** *karakteristika sa navedenim propisom.*

**Napomena:** *Zaključak se izdaje na osnovu izveštaja o ispitivanju br. 414305-L*

**Note:** *This conclusion is issued on the basis of Test Report N°*

*Beograd,  
Belgrade,*

*23.10.2014*

*M.P.*

*Direktor Centra  
Department Manager*  
  
*mr Srđan Milosavljević, dipl. inž.*